

防災設備機器一覧表

(1) 消火器 【本館】

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式		
粉末ABC10型(加圧)	R F 屋外キュービクル	1	ミツハマ	AY-10A	消第58-114
	2F 廊下 ギャラリー 湯沸室	2	モリタ	UN104-10	消第58-119
		2	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	ヤマト	YA-10R	消第58-134
	1F 廊下 スポーツ事務室 支所事務室 体育館 体育館指導員室 プール指導員室 休養室 支所判定室 発電機室 機械管理室	3	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
		1	ヤマト	YA-10R	消第58-134
		1	モリタ	UN104-10	消第58-119
1	モリタ	UN104-10	消第58-119		
計 18本					
強化液 4L	2F 廊下	1	モリタ	N4	消第58-247
		1	モリタ	N4	消第58-247
	1F 廊下 体育館	2	モリタ	N4	消第58-247
計 4本					
強化液 3L	1F 食堂厨房	1	ハッタ	NR-3X	消第6-5
計 1本					
合計 23本					

(2) 屋内消火栓設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式		
ポンプ	1Fポンプ室	1台	川本製作所	多段式ポンプ(18.5Kw) PUA-5-03 100Φ×750L/min×70m 水圧6.7kgf/cm ² 水量285L/min	
電動機	1Fポンプ室	1台	三菱電機	SF-E 200V 18.5kw	
1基					
消火栓箱	2F	2基	ホース ノズル	15m×2本×2 13mm×2	
	1F	5基	ホース ノズル	15m×2本×5 13mm×5	
計 7基					

(3) 自動火災報知設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式		
受信機	1F 機械管理室	1基	ホーチキ	HAI-AS2010Z 受第57-7号 P-1自立型 非常電源 Ni-cd 24v 3.5Ah 警戒区域 16/20L 消火栓連動(宿泊棟へ移報)	
副受信機	1F スポーツ事務室 支所事務室	1基 1基			
感知器	1F 判定室相談室	18基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式	
感知器	事務室 A B	1基	差動式	スポット型
		1基	定温式	スポット型
		11機	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
	玄関 ホール	2基	差動式	スポット型
		4基	定温式	スポット型
		8基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
		1基	煙式	スポット型光電式 非蓄積
	喫茶コーナー	1基	定温式	スポット型
		3基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
	機械室	1基	定温式	スポット型
		12基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
	更衣室 廊下	2基	定温式	スポット型
		8基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
		4基	煙式	スポット型光電式 非蓄積
	体育館 南	8基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
	体育館 北	5基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積
		1基	煙式	スポット型光電式 非蓄積
	プール指導員室	1基	差動式	スポット型
	2F 会議室集会室	2基	差動式	スポット型
		2基	定温式	スポット型
9基		煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
録音室印刷室	7基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
ギャラリー	12基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
RF フロアー室	1基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
ELV機械室	1基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
南側 階段	1基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
中央 階段	1基	煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	
合計		差動式	スポット型	6基
		定温式	スポット型	11基
		煙式	スポット型イオン化式 非蓄積	105基
		煙式	スポット型光電式 非蓄積	6基

(4) ガス漏れ火災警報設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
受信機	1F 機械管理室	1基	(株) 三光社 RGX-052 受第56-27号 非常電源 Ni-cd 24v 0.45Ah 警戒区域 1/5L
緊急遮断弁	機械室	1基	(株) 三光社 MBA 0505
検知器	機械室	1基	DT-5

(5)非常放送設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
増幅器	1F 機械管理室	1基	日本ビクター (株) R-22S-020153 非常電源 Ni-cd 24v 6.0Ah×2
遠隔操作器	1F スポーツ事務室	1基	
	支所事務室	1基	

(6)誘導灯及び誘導標識

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
誘導灯	1F 非常口プール	3台	ナショナル 40W
	非常口体育館	4台	ナショナル 40W
	非常口玄関	1台	ナショナル 40W
	通路	4台	ナショナル 20W
		3台	ナショナル 10W
	外部スロープ	10台	ナショナル 20W
	2F 非常口	4台	ナショナル 40W
	非常口	4台	ナショナル 20W
		5台	ナショナル 10W
	階段 通路	2台	ナショナル 40W
合計		40W	14台
		20W	18台
		10W	8台

(7)防火排煙装置 (防火戸・シャッター・防火ダンパー)

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
制御盤	1F 機械管理室	1基	ホーチキ HAI-AS2010Z 非常電源 Ni-cd 6.0Ah/HR 窓 9/9
感知器		19個	煙式 スポット型イオン化式 3種
		2個	煙式 スポット型光電式 3種
防火戸		8面	
シャッター		13面	
防火ダンパー		10面	

防災設備機器一覧表

(1) 消火器

【宿泊棟】

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
粉末ABC10型（蓄圧）	P F ELV機械室	1	ユージ UV-10 II 消第4-19
	2F 廊下	2	ユージ UV-10 II 消第4-19
	1F 廊下 談話室	2	ユージ UV-10 II 消第4-19
		1	ユージ UV-10 II 消第4-19
	BF 廊下 発電機室 卓球室	2	ユージ UV-10 II 消第4-19
		1	ユージ UV-10 II 消第4-19
1		ユージ UV-10 II 消第4-19	
計 10本			
強化液 3L	2F 廊下	1	ユージ LV-3 消第3-23
	1F 廊下	1	ユージ LV-3 消第3-23
	BF 機械室	1	ユージ LV-3 消第3-23
計 3本			
合計 13本			

(2) スプリンクラー設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
ポンプ	BFポンプ室	1台	エバラ 100MSSFP 3 515
電動機	BFポンプ室	1台	100Φ×600L/min×65m 東芝 TIKK
呼水槽	BFポンプ室	1台	AC 210V 15kw
ヘッド		165個	100L

(3) 自動火災報知設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式	
受信機	1F 管理室	1基	ホーチキ HAM-AAW1005Z 受第 2-29号 P-1壁掛型 非常電源 Ni-cd 24v 0.45Ah 警戒区域 6/10L (本館へ移報)	
副受信機	2F 宿直室	1基		
感知器	BF	2基	定温式 スポット型	
		16基	煙式 スポット型光電式 非蓄積	
	1F	5基	差動式 スポット型	
		9機	定温式 スポット型	
		3基	煙式 スポット型光電式 非蓄積	
2F	16基	差動式 スポット型		
	10基	定温式 スポット型		
	2基	煙式 スポット型光電式 非蓄積		
階段	1基	煙式 スポット型光電式 非蓄積		
ELV機械室	1基	煙式 スポット型光電式 非蓄積		
合計		差動式	スポット型	21基
		定温式	スポット型	21基
		煙式	スポット型光電式 非蓄積	23基

(4) 非常放送設備

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
増幅器	1F 管理室	1基	TOA (株) FU-831-15 非常電源 Ni-cd 24v 3.5Ah 壁掛型
遠隔操作器	2F 宿泊室	1基	

(5) 誘導灯及び誘導標識

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
誘導灯	非常口	9台	ナショナル 20W
	通路	4台	ナショナル 10W
	階段 通路	7台	ナショナル 20W
合計		20W 10W	16台 4台

(6) 防火排煙装置 (防火戸)

機器名	設置場所	設置数	メーカー・形式
制御盤	1F 管理室	1基	ホーチキ HAM-AAW10052 非常電源 Ni-cd 1.65Ah/HR 窓 4/5
感知器		4個	煙式 スポット型光電式 3種
防火戸		5面	