

設備機器運転報告書

NO. 9

令和 年 月 日 曜日 天候

機種		BR-1（スポーツ系）				BR-2（支所系）			
冷温水発生機	項目 \ 時間	8:00	12:00	16:00	20:00	8:00	12:00	16:00	20:00
	ガス検査 (良好○)	良・	良・	良・	良・	良・	良・	良・	良・
	再生器温度 (℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	冷温水入口 (℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	冷温水出口 (℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	冷却水入口 (℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	冷却水出口 (℃)	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
機種		単位 \ 時間	8:00		12:00		16:00		20:00
冷温水ヘッダー（往）		HW-1	℃・Mpa	℃・	℃・	℃・	℃・	℃・	
冷温水ヘッダー（還）		HWR-1	℃・Mpa	℃・	℃・	℃・	℃・	℃・	
冷却水ポンプ		PC-1	A・P	—・—	—・—	—・—	—・—	—・—	
冷却水ポンプ		PC-2	A・P	—・—	—・—	—・—	—・—	—・—	
冷温水1次ポンプ		PCW-1	A・P	・	・	・	・	・	
冷温水1次ポンプ		PCW-3	A・P	・	・	・	・	・	
冷温水2次ポンプ		PCW-4	A・P	・	・	・	・	・	
冷温水2次ポンプ		PCW-2	A・P	・	・	・	・	・	
温水2次ポンプ		PCW-5	A・P	・	・	・	・	・	
消火栓ポンプ		PFU-1	V・P	・	・	・	・	・	
給湯循環1次ポンプ		PW-1	A・P	・	・	・	・	・	
給湯循環2次ポンプ		PW-6	A・P	・	・	・	・	・	
スポーツ系温水ポンプ		PW-5	A・P	・	・	・	・	・	
ソーラー補助熱温水ポンプ		PW-4	A・P	・	・	・	・	・	
ソーラー	太陽熱集熱温水循環	PWH-1	A・P	・	・	・	・	・	
	プール集熱温水循環	PWH-2	A・P	・	・	・	・	・	
	蓄熱槽HT1 / ソーラー循環	TEW-1 / TEW-4	℃	℃ /	℃	℃ /	℃	℃ /	℃
プールろ過ポンプ			A・P	・	・	・	・	・	
塩素自動測定値			mg/l						
顕熱交換器			HEAR-1	A・P	・	・	・	・	
給水増圧ポンプ			BP-1	A・10Kp	・	・	・	・	
雑排水ポンプ			PE-1	A	1号・2号	A	1号・2号	A	1号・2号
宿泊棟	貯湯槽温度 HT-1	:	℃	:	℃	ばい煙濃度		B-1	%
	ろ過ポンプ	WF-2	A・		Mpa	汚水ポンプ		DP-1	1号 2号
	塩素自動測定値	計測16:30	mg/l		雨水湧水ポンプ		DP-2	1号 2号	A・
	給水ポンプ	WP-1	1号・2号		Mpa	給湯循環ポンプ		HP-1	A
	膨張水槽	V-1	Mpa		運転停止	送風機 FS-B1-3S	A	排風機 FE-B1-4S	A
	シンクロヒーター ネボンSBM型	150WNT	SP 80℃	運転停止	:	℃	停止	:	℃
		100WNU	SP 80℃	運転停止	:	℃	停止	:	℃

項目			単位 \ 時間	8:00	12:00	16:00	20:00
外気温度・湿度			℃・%	℃・%	℃・%	℃・%	℃・%
貯湯槽	ST-1	℃	℃	℃	℃	℃	℃
膨張タンク	ET-1	Mpa					
スポーツ系空調機	ACU-1	A・KP	・ /220	・ /220	・ /220	・ /220	・ /220
多摩支所系空調機	ACU-2	A・KP	・ /205	・ /205	・ /205	・ /205	・ /205
スポーツ系空調機トイレ	FCU	Kpa	/150	/150	/150	/150	/150
冷却水温度	PV / SP CT-1	℃	/ 23℃	/ 23℃	/ 23℃	/ 23℃	/ 23℃
冷却水温度	PV / SP CT-2	℃	/ 23℃	/ 23℃	/ 23℃	/ 23℃	/ 23℃
給気温度	PV / SP HC-1	℃	/ ℃	/ ℃	/ ℃	/ ℃	/ ℃
出口温度	PV / SP HE-2	℃	/ 60℃	/ 60℃	/ 60℃	/ 60℃	/ 60℃
ばい煙濃度		%	%	%	%	%	%
プール室送風機	FS-1-1	A					
プール室排風機	FE-1-14	A					
機械室送風機	FS-1-3	A					
機械室排風機	FE-1-17	A					
表示		単位	本日指示	前日指示	使用量	昨日迄	月累計
一般用 G		m³					
冷温水 G		m³					
GHP G		m³					
受電電力		Kw/h					
外部水道		m³					
厨房	ガス	m³					
	動力	Kw/h					
	電灯	Kw/h					
	水道	m³					
冷温水運転時間		BR-1	H				
		BR-2	H				
ボイラー運転時間 (ガス焚き真空ヒーター)		WB-1	H				
		WB-2	H				
プール採暖室 床暖ヒーター G		m³					
宿泊棟 温水ヒーター G		m³					
宿泊棟 GHP G		m³					
WB-1	本体熱温 85℃以下	℃	暖房出口	℃	WB-2	本体熱温 85℃以下	℃
熱交換器	1温度	圧力	水漏れ	2温度	圧力	水漏れ	3温度
備考					管理責任者		
					担当		
宿泊棟 消火ポンプ	V	Mpa	圧力 スイッチ	Mpa	スプリンクラー 制御弁	Mpa	